

<p>Главное Управление МЧС России по Свердловской области 620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 электронная почта <a href="mailto:gu@mchs96.ru">gu@mchs96.ru</a> 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99</p>
<p>(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа) Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Свердловской области 620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 электронная почта <a href="mailto:оао-mchs@mail.ru">оао-mchs@mail.ru</a> телефон 8 (343) 346-10-96</p>
<p>(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)</p>
<p>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Камышловского городского округа Камышловского муниципального района Пышминского городского округа</p>
<p>(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)</p>
<p><b>«18» февраля 2022 г., 11 час.00 мин.</b> (дата и время составления акта)</p>

624860, Свердловская обл., г. Камышлов улица Карла Маркса, 54  
(место составления акта)

### Акт плановой выездной проверки № 4

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением *Главного государственного инспектора Камышловского городского округа Камышловского муниципального района Пышминского городского округа по пожарному надзору Старьина Олега Алексеевича № 4 от «04» февраля 2022 года, учетный номер ЕРКНМ № 66220061000200905154*  
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) *государственным инспектором Камышловского городского округа Камышловского муниципального района Пышминского городского округа по пожарному надзору Смирновой Натальей Леонидовной*

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченных (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

**специалисты: не привлекаются**

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

**эксперты (экспертные организации): не привлекаются**

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений и территорий объекта защиты

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 624860, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Энгельса, 171

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 1» Камышловского городского округа (ИНН 6613004037; ОГРН 1026601074092), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта образования МАОУ "Школа № 1" КГО

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «15» февраля 2022 г., 15 час. 00 мин.

по «18» февраля 2022 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ Г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ Г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня 3 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «15» февраля 2022 г., 15 час. 00 мин.

по «15» февраля 2022 г., 17 час. 00 мин.

по месту: 624860, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Энгельса, 171

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра БН от 15.02.2022 года

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

2) истребование документов

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

в следующие сроки:

с «15» февраля 2022 г., 15 час. 00 мин.

по «18» февраля 2022 г., 11 час. 00 мин.

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: **не применялись, не заполнялись**

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: декларация пожарной безопасности, регламент технического обслуживания системы противопожарной защиты, журнал систем противопожарной защиты объекта, акты приемки технических средств сигнализации в эксплуатацию, договоры на обслуживание систем противопожарной защиты объекта (АПС и СОУЭ), документы распорядительного характера, имеющиеся у контролируемого лица (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов надзора, должностные инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, акты тренировок по эвакуации людей из здания), сертификаты пожарной безопасности и сертификаты соответствия на отделочные материалы, используемые на путях эвакуации, технический паспорт БТИ на здание.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)).

12. По результатам выездной проверки установлено:

1) вывод об отсутствии нарушений требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в

соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	В пристроенном здании старшей школы, в коридорах старшей школы при высоте лестниц более 45 см на первом и втором этаже не предусмотрены ограждения с перилами. Основание: СНиП 21-01-97 п. 6.28*	Основание: СП 112.13330.2011 п. 6.28* Пожарная безопасность зданий и сооружений
2	В здании старшей школы диаметр трубы противопожарного водопровода в ПК № 1,2,3,4,5 на вводах менее 0,5 мм	Основание: СНиП 2.04.01-85* ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ п. 14.51 СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения п. 16.82
3	На объекте защиты светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания не обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону	Основание: ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4	Двери эвакуационного выхода возле кабинета иностранного языка на первом этаже старшей школы открываются не по направлению выхода из здания	Основание: СП 1.13130.2020 п. 4.2.22 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Эвакуационные пути и выходы
5	Руководитель не обеспечил обработку деревянных конструкций сценической коробки и сценического оформления драпировки огнезащитным составом	Основание: п. 95 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
6	В оружейной комнате на 1 этаже старшей школы эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции, а также скрутка электропроводов в комнате персонала на 1 этаже здания старшей школы	Основание: п.п. «а» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
7	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8	Основание: п. 12, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства

	Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте, а именно помещения совмещенного архива и серверной, помещения лаборантской кабинета химии	Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", СП 12.13130.2009 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, статья 32 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
8	На объекте защиты отсутствуют двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров на первом и втором этажах в здании старшей школы, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, выходы из помещений и этажей на лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	Основание: п.п. «д» п. 16, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", СП 1.13130.2020 п. 4.4.6 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Эвакуационные пути и выходы
9	Отсутствует сертификат на напольное покрытие декоративно-отделочного материала (линолеума) на покрытие пола на путях эвакуации 2 этажа старшей школы.	Основание: п. 25, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
10.	Двери запасного выхода из помещения столовой, расположенный на 1 этаже здания старшей школы закрыты на замок и не обеспечивают открывание дверей изнутри без ключа	Основание: п. 26, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
11	В помещении лыжной базы, расположенной на 2 этаже здания старшей школы отсутствуют колпаки-рассеиватели (плафоны), предусмотренные конструкцией светильника	Основание: п.п «в» п. 35, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
12	Светильники аварийного освещения не имеют знаков отличия от рабочего освещения (отсутствуют знаки аварийное освещение, либо окраска)	Основание: п. 37, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №

1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
---

13. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 15.02.2022

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Старший инспектор ОНДиПР  
Камышловского ГО, Камышловского МР  
и Пышминского ГО УНДиПР  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
Смирнова Н.Л.

(должность, фамилия, инициалы инспектора  
(руководителя группы инспекторов), проводившего  
документарную проверку



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 14D359D4179BE23F45EFEE8449D732A53F0F  
Владелец: Смирнова Наталья Леонидовна  
Действителен с 22.06.2021 по 22.09.2022

(подпись)

Смирнова Наталья Леонидовна, старший инспектор ОНДиПР Камышловского ГО  
Камышловского МР Пышминского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
(государственный инспектор по пожарному надзору, тел. 83437520683

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,  
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

директор Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 1», Камышловского  
городского округа Вильд Светлана Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность (инспектора, эксперта, должностного лица или  
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

« 11 » часов « 18 » минут « 18 » февраля 2022 г.



Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде на адрес электронной почты: