

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
 Главное управление МЧС России по Свердловской области  
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
 Камышловского ГО Камышловского МР Пышминского ГО  
 624860, Свердловская область, г. Камышлов; ул. Карла Маркса, 54  
 тел. (34375) 2-06-83

**Предписание № 4/1/3 от 18.02.2022**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

На основании решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Камышловского ГО Камышловского МР Пышминского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области Старыгина Олега Алексеевича от «04» февраля 2022 года № 4 в период времени с 15 часов 00 минут 15.02.2022 года до 17 часов 00 минут 15.02.2022 года, а также с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут 18.02.2022 года в отношении объекта защиты Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 1» Камышловского городского округа прилегающая территория, здания различного функционального назначения объекта образования МАОУ «Школа № 1» Камышловского ГО, расположенного по адресу 624860, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Энгельса, 171 Государственным инспектором по пожарному надзору Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО – старшим инспектором ОНДиПР Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы Смирновой Натальей Леонидовной проведена плановая выездная проверка с целью проверки соблюдения обязательных норм и требований пожарной безопасности - проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме плановой выездной проверки.

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

1) государственным инспектором Камышловского городского округа Камышловского муниципального района Пышминского городского округа по пожарному надзору Смирновой Натальей Леонидовной

(указываются фамилия, имя, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 1» Камышловского городского округа (ИНН 6613004037; ОГРН 1026601074092), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта образования МАОУ "Школа № 1" КГО, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Энгельса, 171

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению): адресу 624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Энгельса, 171

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с директором МАОУ «Школа № 1» КГО Вильд Светланой Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и указывается только о выполнении
<b>Общие требования</b>				
1.	В пристроенном здании старшей школы, в коридорах старшей школы при высоте лестниц более 45 см на первом и втором этаже предусмотреть ограждения с перилами.	Основание: СП 112.13330.2011 п. 6.28* Пожарная безопасность зданий и сооружений	01.09.2022	
2.	В здании старшей школы диаметр трубы противопожарного водопровода в ПК № 1,2,3,4,5 на вводах выполнить не менее 0,5 мм	Основание: СНИП 2.04.01-85* ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ п. 14.51 СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения п. 16.82	01.09.2022	
3.	На объекте защиты светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания обеспечить устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в	Основание: ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2022	

	безопасную зону			
4.	Двери эвакуационного выхода возле кабинета иностранного языка на первом этаже старшей школы выполнить открывание по направлению выхода из здания	Основание: СП 1.13130.2020 п. 4.2.22 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Эвакуационные пути и выходы	01.09.2022	
5.	Руководителю обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки и сценического оформления драпировки огнезащитным составом	Основание: п. 95 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.09.2022	
6.	В оружейной комнате на 1 этаже старшей школы исключить эксплуатацию электропроводов с видимыми нарушениями изоляции, а также скруткой электропроводов в комнате техперсонала на 1 этаже здания старшей школы	Основание: п.п. «а» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.09.2022	
	Руководителю организации обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных	Основание: п. 12, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", СП 12.13130.2009 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, статья 32 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2022	

	дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте, а именно помещения совмещенного архива и серверной, помещения лаборантской кабинета химии			
8.	На объекте защиты установить (оборудовать) дверями эвакуационных выходов из поэтажных коридоров на первом и втором этажах в здании старшей школы, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, выходы из помещений и этажей на лестничные клетки оборудовать дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	Основание: п.п. «д» п. 16, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", СП 1.13130.2020 п. 4.4.6 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Эвакуационные пути и выходы	01.09.2022	
9.	Предоставить сертификат на напольное покрытие декоративно-отделочного материала (линолеума) на покрытие пола на путях эвакуации 2 этажа старшей школы требуемого класса и показателей пожарной опасности, либо демонтировать	Основание: п. 25, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.09.2022	
10.	Запасной выход из помещения столовой, расположенный на 1 этаже здания старшей школы обеспечить открывание дверей изнутри без ключа	Основание: п. 26, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.09.2022	
11.	В помещении лыжной базы, расположенной на 2 этаже здания старшей школы установить колпаки-рассеиватели (плафоны),	Основание: п.п «в» п. 35, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил	01.09.2022	

