

г. Камышлов  
(место составления)

«18» февраля 2022 г.

**Я, Государственный инспектор по пожарному надзору Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО – старший инспектор ОНДиПР Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской области капитан внутренней службы Смирнова Наталья Леонидовна**  
(должность, звание, имя, отчество лица составившего протокол)

Руководствуясь ст. 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, рассмотрев материалы плановой выездной рассмотрев материалы плановой выездной проверки (акт № 4 от 18.02.2022, протокол осмотра от 15.02.2022 года) в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 1» Камышловского городского округа составил настоящий протокол о том, что юридическое лицо

1. Полное название юридического лица: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 1» Камышловского городского округа имени героя Советского союза Бориса Самуиловича Семенова
2. Юридический адрес, тел, (факс) 624860, Свердловская область, г. Камышлов ул.Энгельса, 171
3. ИНН 6613004037 ОГРН 1026601074092
4. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица Вильд Светлана Анатольевна директор назначенный приказом Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа № 449 от 29.12.2021 года
5. Данный протокол составлен 18 февраля г. в 11 час.00 мин.
6. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: приказом Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа № 449 от 29.12.2021 года
7. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалось

На основании решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Камышловского ГО Камышловского МР Пышминского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области Старыгина Олега Алексеевича от «04» февраля 2022 года № 4 в период времени с 15 часов 00 минут 15.02.2022 года до 17 часов 00 минут 15.02.2022 года, а также с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут 18.02.2022 года в отношении объекта защиты Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 1» Камышловского городского округа прилегающая территория, здания различного функционального назначения объекта образования МАОУ «Школа № 1» Камышловского ГО, расположенного по адресу 624860, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Энгельса, 171 Государственным инспектором по пожарному надзору Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО – старшим инспектором ОНДиПР Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы Смирновой Натальей Леонидовной проведена плановая выездная проверка с целью проверки соблюдения обязательных норм и требований пожарной безопасности - проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме плановой выездной проверки. В ходе проведения плановой выездной проверки, 18 февраля 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Камышлов ул. Энгельса, 171 в зданиях МАОУ «Школа № 1» Камышловского ГО юридическое лицо Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 1» Камышловского городского округа в лице законного представителя директора Вильд Светланы Анатольевны нарушило обязательные требования и нормы пожарной безопасности, установленных правовыми актами (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479); Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

а именно:

1. В пристроенном здании старшей школы, в коридорах старшей школы при высоте лестниц более 45 см на первом и втором этаже не предусмотрены ограждения с перилами. Основание: СП 112.13330.2011 п. 6.28\* Пожарная безопасность зданий и сооружений
2. В здании старшей школы диаметр трубы противопожарного водопровода в ПК № 1,2,3,4,5на вводах менее 0,5 мм. Основание: СНиП 2.04.01-85\* ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ п. 14.51 СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения п. 16.82
3. На объекте защиты светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания не обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону. Основание: ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4. Двери эвакуационного выхода возле кабинета иностранного языка на первом этаже старшей школы открываются не по направлению выхода из здания Основание: СП 1.13130.2020 п. 4.2.22 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Эвакуационные пути и выходы
5. Руководитель не обеспечил обработку деревянных конструкций сценической коробки и сценического оформления драпировки огнезащитным составом Основание: п. 95 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
6. В оружейной комнате на 1 этаже старшей школы эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции, а также скрутка электропроводов в комнате персонала на 1 этаже здания старшей школы Основание: п.п. «а» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
7. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и обслуживания на видном месте, а именно помещения совмещенного архива и серверной, помещения лаборантской кабинета химии Основание: п. 12, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", СП 12.13130.2009 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, статья 32 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
8. На объекте защиты отсутствуют двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров на первом и втором этажах в здании старшей школы, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, выходы из помещений и этажей на лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах Основание: п.п. «д» п. 16, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Федерации", СП 1.13130.2020 п. 4.4.6 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Эвакуационные пути и выходы

9. Отсутствует сертификат на напольное покрытие декоративно-отделочного материала (линолеума) на покрытие пола на путях эвакуации 2 этажа старшей школы Основание: п. 25, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

10. Двери запасного выхода из помещения столовой, расположенный на 1 этаже здания старшей школы закрыты на замок и не обеспечивают открывание дверей изнутри без ключа Основание: п. 26, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

11. В помещении лыжной базы, расположенной на 2 этаже здания старшей школы отсутствуют колпаки-рассеиватели (плафоны), предусмотренные конструкцией светильника Основание: п.п «в» п. 35, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

12. Светильники аварийного освещения не имеют знаков отличия от рабочего освещения (отсутствуют знаки аварийного освещения, либо окраска) Основание: п. 37, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Таким образом, мной, Государственным инспектором по пожарному надзору Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО – старшим инспектором ОНДиПР Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы Смирновой Натальей Леонидовной были установлены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного **ч.1, ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3 - 8 настоящей статьи».**

В силу ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пожарная безопасность - это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 года 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Руководители организации обязаны: (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Законному представителю юридического лица Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 1» Камышловского городского округа в лице директора Вильд Светланы Анатольевны разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, ст.25.4, ст.25.5 КоАП РФ:

**Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении**

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовременнолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

#### **Статья 25.4. Законные представители юридического лица**

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

(в ред. Федерального закона от 29.04.2006 N 57-ФЗ)

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

#### **Статья 25.5. Защитник и представитель**

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.

(в ред. Федерального закона от 31.12.2002 N 187-ФЗ)

4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента составления протокола об административном правонарушении. В случае административного задержания физического лица в связи с административным правонарушением защитник допускается к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента административного задержания.

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

 /Вильд С.А./  
подпись

С протоколом ознакомлен и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях: "Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случае, если от лица поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если

такое ходатайство оставлено без удовлетворения". ✓ Об /Вильд С.А./  
(подпись лица в отношении которого возбуждено а/дело)

Свидетелям:

1. \_\_\_\_\_  
(Фамилия имя отчество)

Проживающему по адресу: \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

Разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6, КоАП

РФ

(Указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

1) \_\_\_\_\_ 2) \_\_\_\_\_  
(подпись Ф.И.О.) (подпись Ф.И.О.)

Кроме того свидетели предупреждены об административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ за невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении а также по ст. 17.9 КоАП РФ за дачу заведомо ложных показаний

1) \_\_\_\_\_ 2) \_\_\_\_\_  
(подпись Ф.И.О.) (подпись Ф.И.О.)

Потерпевшим:

1. \_\_\_\_\_, проживающему по адресу:  
Фамилия, имя, отчество

2. \_\_\_\_\_, проживающему по адресу:  
Фамилия, имя, отчество

Разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 КоАП РФ

Указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность

1) \_\_\_\_\_ 2) \_\_\_\_\_  
(подпись Ф.И.О.) (подпись Ф.И.О.)

Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого составлен протокол (могут прилагаться к протоколу отдельно):

✓ Объяснения прилагаться не будут свидетелем

\_\_\_\_\_ / Вильд С.А. /

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

(наличие вещественных доказательств по делу, отметка при доставлении законного представителя для составления протокола: должность, звание доставившего, куда доставлен и т.д.)

Подпись законного представителя

Н.Л. Смирнова  
подпись лица, составившего протокол ФИО

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

Подпись свидетеля, ФИО

\_\_\_\_\_ ( ) \_\_\_\_\_ ( )  
подпись свидетеля ФИО

Копию протокола получил(а), с содержанием протокола ознакомлен(а):

✓ Об \_\_\_\_\_ (Вильд С.А.)  
дата подпись представителя юр. лица

Протокол и материалы административного дела будут рассмотрены Главным государственным инспектором по пожарному надзору отдела надзорной деятельности и профилактической работы Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской области подполковником внутренней службы Старыгинным Олегом Алексеевичем в кабинете ОНДиПР по адресу г. Камышлов, ул. Карла Маркса, 54, «24» февраля 2022 г. в 11 часов 30 минут

С датой временем рассмотрения административного протокола ознакомлен, согласен, ходатайств не поступило – законный представитель юридического лица ✓ Об Вильд Светлана Анатольевна

18.02.2022 Н.Л. Смирнова  
дата, подпись составившего протокол ФИО